
# Tehnicki list

## Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

## Broj artikla: 6002616



Mrežna polica od zavarenih čeličnih žica visine 105 mm.
Širina petlje iznosi 50 x 100 mm.

Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 15 dB, s poklopcem 25 dB.

| | |
|---|---|
| St | Čelik |
| G | galvanski pocinčano |

### Referentni podaci


| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6002616 |
| Tip | SGR 105 400 G |
| Opis 1 | Mrežna polica SGR |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 105x400x3000 |
| Boja | cink |
| Materijal | Čelik |
| Površina | galvanski pocinčano |
| Norma površine | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 426,333 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 8,14 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

## Broj artikla: 6002616

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Širina | 400 mm |
| Širina | 15,75 in |
| Visina | 105 mm |
| Visina | 4,13 in |
| Mjera B | 400 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Strop Zid |
| Očuvanje funkcije | ne |
| Integrirani pregradni zid | bez |
| Korisni presjek | 363 cm² |
| Korisni presjek | 36300 mm² |
| Oblik profila | U-oblik |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |


# Tehnicki list

## Mrežna polica za veća opterećenja SGR 105 G

## Broj artikla: 6002616

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 4 m |
| Razmak podupiranja 1,0m | 3,5 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 1,9 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 1,2 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 0,85 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,0m | 0,7 kN/m |
| Razmak podupiranja 3,5m | 0,62 kN/m |
| Razmak podupiranja 4,0m | 0,45 kN/m |



**Dijagram opterećenja mrežnu policu tip SGR 105**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

— Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

— Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača