# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS 60 A2

## Broj artikla: 6056024



MKS 60 = kabelske police za srednja opterećenja, visine 60 mm.
Spojni elementi moraju se posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

| | |
|---|---|
| A2 | Nehrđajući čelik |
| 2B | neprerađen, naknadno obrađen |

### Referentni podaci

| | |
|---|---|
| Broj artikla | 6056024 |
| Tip | MKS 620 A2 |
| Opis 1 | Kabelska polica MKS |
| Opis 2 | perforirna |
| Proizvođač: | OBO |
| Dimenzija | 60x200x3000 |
| Boja | oplemenjeni čelik |
| Materijal | Nehrđajući čelik 1.4301 |
| Površina | površina naknadno obrađena |
| Norma površine | |
| Najmanja prodajna jedinica | 3 |
| Jedinica količine | Metar |
| Težina | 239,4 kg |
| Jedinica za težinu | kg/100 m |
| CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata | 12,9921 kg CO2e / 1 Metar |

# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS 60 A2

## Broj artikla: 6056024

### Dimenzije




| | |
|---|---|
| Duljina | 3.000 mm |
| Duljina | 10 ft |
| Širina | 200 mm |
| Širina | 8 in |
| Visina | 60 mm |
| Visina | 2 in |
| Debljina lima | 0,04 in |
| Debljina lima | 1 mm |
| Mjera B | 200 mm |
| Mjera W | 200 mm |

### Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Izvedba spojnice | bez spojnice |
| Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava | Pod Strop Zid |
| Ohodni | ne |
| Očuvanje funkcije | ne |
| S poklopcem | ne |
| Montažna perforacija u podu | da |
| NATO šablona za bušenje | ne |
| Korisni presjek | 118 cm² |
| Korisni presjek | 11800 mm² |
| Sukladno ROHS-u | da |
| Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen | ne |
| Bočna perforacija | da |
| Izvedba velikog raspona | ne |
| Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537 | Tip II |
| Vrsta spoja sustava nosača kabela | navijano |

# Tehnicki list

## Kabelska polica MKS 60 A2

## Broj artikla: 6056024

### Opterećenja

| | |
|---|---|
| primjenjivi razmaci potpornja, min. | 1,5 m |
| primjenjivi razmaci potpornja, maks. | 2,5 m |
| Razmak podupiranja 1,5m | 1,5 kN/m |
| Razmak podupiranja 1,75m | 1,25 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,0m | 1 kN/m |
| Razmak podupiranja 2,5m | 0,5 kN/m |




**Dijagram opterećenja kabelske police tip MKS 60 VA**

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača