Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FT

Broj artikla: 6064353



SKS 60 = kabelske police za velika opterećenja, neperforirane, visine 60 mm.
Kabelska polica ima rupe za spajanje s oba kraja.
Uzdužne spojnice se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

CE UK CA

St	Čelik
FT	vruće pocinčano

Referentni podaci

Broj artikla	6064353
Tip	SKSU 620 FT
Opis 1	Kabelska polica SKSU
Opis 2	neperforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	60x200x3000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	vruće pocinčano
Norma površine	DIN EN ISO 1461
Najmanja prodajna jedinica	3
Jedinica količine	Metar
Težina	427,34 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	8,9715 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FT

Broj artikla: 6064353

Dimenzije



Duljina	3.000 mm
Duljina	10 ft
Širina	200 mm
Širina	8 in
Visina	60 mm
Visina	2 in
Debljina lima	0,06 in
Debljina lima	1,5 mm
Mjera B	200 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Ohodni	ne
Očuvanje funkcije	ne
S poklopcem	ne
Montažna perforacija u podu	ne
NATO šablona za bušenje	ne
Korisni presjek	118 cm²
Korisni presjek	11800 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	ne
Izvedba velikog raspona	ne
Tip ispitivanja opterećenja prema IEC 61537	Tip II
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano

Tehnicki list

Kabelska polica SKSU 60 FT

Broj artikla: 6064353

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	1,5 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	3 m
Razmak podupiranja 1,5m	2,6 kN/m
Razmak podupiranja 2,0m	1,9 kN/m
Razmak podupiranja 2,5m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 3,0m	0,55 kN/m



Dijagram opterećenja kabelske police tipa SKSU 60

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača