Tehnicki list

Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165



Kabelska polica za velike raspone, perforirana, visine 110 mm.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 20 dB, s poklopcem 50 dB.

A2 Nehrđajući čelik

2B neprerađen, naknadno obrađen

Referentni podaci


Broj artikla	6098165
Tip	WKSG 130 A2
Opis 1	Kab. kanal za velike raspone
Opis 2	perforiran
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x300x6000
Boja	oplemenjeni čelik
Materijal	Nehrđajući čelik 1.4301
Površina	površina naknadno obrađena
Norma površine	
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	821,933 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	41,4816 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165

Dimenzije



Dimenzije	110 X 300
Duljina	6.000 mm
Širina	300 mm
Visina	110 mm
Debljina lima	2 mm
Mjera B	300 mm
Mjera L	6.000 mm

Tehnički podaci

Izvedba spojnice	bez spojnice
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Montažna perforacija u podu	da
Korisni presjek	305 cm²
Korisni presjek	30500 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Magnetske zaštite bez poklopca	20 dB
Zaštita od elektromagnetskog zračenja s poklopcem	50 dB
Korisna dužina	6000 mm
Vrsta spoja sustava nosača kabela	navijano


Tehnicki list

Kabelska polica za velike raspone WKSG 110 A2

Broj artikla: 6098165

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	8 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,5 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,01 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	1,6 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	1,32 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,1 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	0,75 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	0,45 kN/m
Razmak podupiranja 8,0m	0,2 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih polica za velike raspone tipa WKSG 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača