Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 110 FS

Broj artikla: 6311020



Kabelske ljestve za velike raspone s perforiranim stranicama, visine 110 mm.
Pričvršćivanje kabela i vodova obujmicom tipa 2056.
Uzdužne spojnice tipa WRVL 160 se moraju posebno naručiti.
Zaštita od elektromagnetskog zračenja bez poklopca 10 dB, s poklopcem 15 dB.

St Čelik

FS galvanski pocinčano

Referentni podaci


Broj artikla	6311020
Tip	WKLG 1150 FS
Opis 1	Kab. ljestve za velike raspone
Opis 2	s perforiranim stranicama
Proizvođač:	OBO
Dimenzija	110x500x6000
Boja	cink
Materijal	Čelik
Površina	pocinčano
Norma površine	DIN EN 10346
Najmanja prodajna jedinica	6
Jedinica količine	Metar
Težina	627,8 kg
Jedinica za težinu	kg/100 m
CO2 otisak (GWP) od kolijevke do vrata	15,3508 kg CO2e / 1 Metar

Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 110 FS

Broj artikla: 6311020

Dimenzije



Dimenzije	110 x 500
Duljina	6.000 mm
Širina	500 mm
Visina	110 mm
Mjera B	500 mm
Mjera L	6.000 mm
Mjera utora prečke	17,00

Tehnički podaci

Izvedba prečki	Perforiran profil
Izvedba bočne stranice	Profil (otvoren)
Pričvršćenje prečke	potpuno zakovan
Vrsta pričvršćivanja montažnog sustava	Pod Strop Zid
Očuvanje funkcije	ne
Korisni presjek	471 cm²
Korisni presjek	47100 mm²
Sukladno ROHS-u	da
Nehrđajući plemeniti čelik, obrađen	ne
Bočna perforacija	da
Izvedba velikog raspona	da
Debljina stranice	2 mm


Tehnicki list

Kabelske ljestve za velike raspone WKLG 110 FS

Broj artikla: 6311020

Opterećenja

primjenjivi razmaci potpornja, min.	3 m
primjenjivi razmaci potpornja, maks.	7 m
Razmak podupiranja 3,0m	2,9 kN/m
Razmak podupiranja 3,5m	2,48 kN/m
Razmak podupiranja 4,0m	2,1 kN/m
Razmak podupiranja 4,5m	1,78 kN/m
Razmak podupiranja 5,0m	1,5 kN/m
Razmak podupiranja 6,0m	1 kN/m
Razmak podupiranja 7,0m	0,7 kN/m



Dijagram opterećenja kabelskih ljestvi za velike raspone tipa WKLG 110

1. Dozvoljeno opterećenje kabelske police/ljestvi u kN/m bez težine čovjeka
2. Razmak podupiranja u m
3. Savijanje drške u mm kod dopuštenog kN/m
4. Krivulja opterećenja kod ispitivanja

Krivulja opterećenja sa širinom kabelskih polica/ljestvi u mm

Krivulja savijanja stranice ovisno o razmaku nosača