

Kelt: 2000.07.18.
Date:

A bizonyítvány jele: V-07712
Ref. No. of Certificate:

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY TEST CERTIFICATE

A megrendelő neve és székhelye: **OBO Bettermann Hungary Kft**
Applicant (name and address): H-2347 Bugyi, Alsóráda 2.

A termék megnevezése / product: **B osztályú túlfeszültségvédelmi egység / Class B surge arresters**

A termék típusa / modell szám: **MC 125-B/NPE**
Type / model reference:

Típusváltozata / Type variant(s): ---

Főbb műszaki adatai / Main technical data: **255V AC; 125kA (10/350µs); IP 20**

A termék gyártója és székhelye: **OBO Bettermann GmbH & Co**
Manufacturer (name and address): Hüingser Ring 52, D-58710 Menden, Németország / Germany

Kereskedelmi védjegye / Trade mark: ---

A gyártás helye / Place of manufacture: **azonos a gyártó székhelyével**
the same as the address of the manufacture

A vizsgálat alapjául szolgáló szabványok: **VDE 0675 Teil 6 (Entwurf):1989**
Standards serving as basis of the tests **VDE 0675 Teil 6 (A1):1996**
VDE 0675 Teil 6 (A2):1996

A minta vizsgálata alapján megállapítjuk, hogy a termék

M E G F E L E L

az előzőekben feltüntetett előírásoknak.

Ez a vizsgálati bizonyítvány nem helyettesíti a jogszabályokban előírt Tanúsítványokat, és nem jogosít fel a MEEI Kft. által adományozható tanúsítási jelek használatára.

As a result of the test performed, it is stated, that the sample is fully in

C O N F O R M I T Y

with the provision(s) referred to above.

This Certificate does not substitute the Certificates prescribed in rules, and it does not entitle to use the Certification Marks which may be granted by MEEI Ltd.

Megjegyzés: ---

Remark: ---



MÁSOLAT
Vincze András
tanúsítási osztályvezető
Eberhardt Györgyné
tanúsítási megbízott